

奎河全地下式污水处理厂工程电气设备采购及安装服务

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《奎河全地下式污水处理厂工程电气设备采购及安装服务招标文件》（合同编号：KHWSC-DQSBGA-2024）作如下答疑：

1、3#变电所低压柜图纸 34 台，工程量清单 35 台，请明确。

回复：3#变电所低压柜图纸及工程量清单均为 34 台。

2、4#变电所低压柜图纸 13 台，工程量清单 14 台，请明确。

回复：4#变电所低压柜图纸及工程量清单均为 13 台。

3、技术文件中“低压配电柜智能管理单元”描述过于笼统，无指定具体型号参数。请提供具体型号参数。

回复：技术文件已明确其具体功能要求，不指定具体型号。

4、技术文件 P85 页，要求真空断路器 1250A/31.5KA,但图纸为 1250/25KA,请明确以哪个为准？

回复：以技术文件为准。

5、变电所 1-3#，新清单 EPS 均为 5KW 各一台，品牌厂家均报了各两台（包含一台材料列入 DC100E-03-07），是否按清单一台配置？见下图，设备材料表

8	EPS003	集中应急电源柜	5KW/180min,800x600x2200,具有消防认证	/	/	材料列入DC100E-03-07
---	--------	---------	--------------------------------	---	---	------------------

回复：每座变电所一台 EPS 柜。

6、低压柜内互感器也要按品牌表执行？是否可以按满足技术要求自选品牌？

回复：按招标文件执行。

7、技术文件 P94 页“10kV 环网柜应在中标后提供国家级型式试验机构发布的型式试验报告。为了方便维护，10kV 环网柜与 10kV 高压开关柜采用同一生产厂家的产品。”高压授权柜为我公司生产，环网柜采用同一生产厂家，是否可以按我公司产品报价？

回复：按招标文件执行。

8、招标文件中要求：拟选派项目经理资质等级，本单位注册的，具有机电工程专业二级及以上建造师资格且无在建工程。在评分细则中要求：项目负责人及技术负责人具备工程类高级工程师及以上职称的，可得 2 分。本项目是机电安装项目要求工程类高级工程师特定设

置不合理，建议取消。

回复：按招标文件执行。

徐州市通源招标代理有限公司
2024年5月20日

